

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ
С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

12.09.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 30299 от 12.09.2025

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" (МУП "Коммунальщик"); юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская обл., Городищенский р-н, п. Орловка, ул. Советская, д.24 (Точка отбора: 2. в/кран в бытовой комнате)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2025 11:25

8. Дата и время доставки пробы (образца): 20.08.2025 16:05

9. Код работы: ПК.9626.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 3

стр. 3

Код работы: ПК.9626.1

Дата поступления в лабораторию: 20.08.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1825

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 22.08.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30299 от 12.09.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 2. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 20.08.2025г. по адресу: Волгоградская обл., Городищенский р-н, п. Орловка, ул. Советская, д. 24 (точка отбора: 2. в/кран в бытовой комнате):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым микробиологическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности / Крутоголова Т.А. /

должность

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

12.09.2025

дата

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 30300 от 12.09.2025

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" (МУП "Коммунальщик"); юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН:
для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская обл., Городищенский р-н, п. Орловка, ул. Советская, д.24 (Точка отбора: 2. в/кран в бытовой комнате)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2025 11:20

8. Дата и время доставки пробы (образца): 20.08.2025 16:05

9. Код работы: ПК.9627.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр.

Код работы: ПК.9627.1

Дата поступления в лабораторию: 20.08.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 2.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2219

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	12 **	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Сг-Со) шкале цветности, 23°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 29.08.2025

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Похилая Е.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен на полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИТ отрицается. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №30300 от 12.09.2025

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 2. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 20.08.2025г. по адресу: Волгоградская обл., Городищенский р-н, п. Орловка, ул. Советская, д. 24 (точка отбора: 2. в/кран в бытовой комнате):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым органолептическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности / Крутоголова Т.А. /

должность

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015


Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ



С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

16.06.2025

дата



«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16123 от 16.06.2025

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" (МУП "Коммунальщик"); юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Городищенский р-н, п. Орловка, ул. Советская, 24 (Точка отбора: 2. В/кран)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 30.05.2025 12:25

8. Дата и время доставки пробы (образца): 30.05.2025 13:40

9. Код работы: ПК.5996.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общес кол-во стр. 1 стр. 1

Код работы: ПК.5996.1

Дата поступления в лабораторию: 30.05.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 2.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1344

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	4 **	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину)***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 24°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 03.06.2025

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	
Лаборант	Романова С.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному личному образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №16183 от 16.06.2025

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 2. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 30.05.2025г. по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Орловка, ул. Советская, 24 (точка отбора: 2. в/кран):

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым органолептическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отдела по обеспечению санитарного

надзора и защиты прав потребителей

/Рябухина С.Г./

должность

ФИО

подпись

