

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33941 от 04.09.2025

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" (МУП "Коммунальщик"); юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРГН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская обл., Городищенский р-н, р.п. Городище, ул. Мелиораторов, дом 4А, ка. 15 (Точка отбора: 2. в/кран на кухне)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 03.09.2025 15:05

8. Дата и время доставки пробы (образца): 03.09.2025 16:00

9. Код работы: ПК.10222.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Код работы: ПК.10222.1

Дата поступления в лабораторию: 03.09.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2366

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016 сенсорный
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016 сенсорный
Цветность	градус цветности	2 **	1	20	ГОСТ 31868-2012 фотометрический
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 фотометрический

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 22°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	Менее 0,1	X	0,3	ГОСТ 4011-72, п.2 фотометрический

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.13

Сведения об оборудовании, использованном при проведении испытаний (исследований), измерений.

Наименование оборудования	Инвентарный номер	Заводской номер	Год ввода в эксплуатацию
Весы лабораторные электронные НТР-220СЕ	143311310840	121852368	2011
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	3302651662104	54ВИ3117	2025

Дата окончания проведения испытаний: 05.09.2025

Дата выдачи результата испытаний: 12.09.2025

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	
Лаборант	Романова С.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному клиническому образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. _____ стр. _____

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 33941 от 07.10.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 2 воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 03.09.2025 по адресу: Волгоградская область, р-н Городищенский, р.п. Городище, ул. Мелиораторов, дом 4А, кв 15 (точка отбора: в/кран на кухне):

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-химическим показателям.

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / Дулимова В.В.
должность ФИО



МП

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

С. К. Карчава
подпись

И. О. Фамилия

04.09.2025
дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33849 от 04.09.2025

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" (МУП "Коммунальщик"); юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН;
для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская обл., Городищенский р-н, р.п. Городище, ул. Тимирязева, д. 38, кв. 7 (Точка отбора: 2. в/кран в ванной)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 03.09.2025 14:45

8. Дата и время доставки пробы (образца): 03.09.2025 16:00

9. Код работы: ПК.10220.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 2

Код работы: ПК.10220.1

Дата поступления в лабораторию: 03.09.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2367

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016 сенсорный
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016 сенсорный
Цветность	градус цветности	2 **	1	20	ГОСТ 31868-2012 фотометрический
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 фотометрический

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Сг-Со) шкале цветности, 22°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	Менее 0,1	X	0,3	ГОСТ 4011-72, п.2 фотометрический

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.13

Сведения об оборудовании, использованном при проведении испытаний (исследований), измерений.

Наименование оборудования	Инвентарный номер	Заводской номер	Год ввода в эксплуатацию
Весы лабораторные электронные НТР-220-СЕ	143311310840	121852368	2011
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	3302651662104	54ВИ3117	2025

Дата окончания проведения испытаний: 05.09.2025

Дата выдачи результата испытаний: 12.09.2025

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	
Лаборант	Романова С.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному записочном образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 33949 от 07.10.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 1 воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 03.09.2025 по адресу: Волгоградская область, р-н Городищенский, р.п. Городище, ул. Тимирязева, д. 38, кв 7 (точка отбора: в/кран в ванной):

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-химическим показателям.

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / Дулимова В.В.

должность

ФИО

подпись



МП

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Подпись лица, утверждающего документ
 С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

15.09.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 30589 от 15.09.2025

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" (МУП "Коммунальщик"); юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1; ИНН 3455057126

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 195 ПК от 22.01.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Коммунальщик", 403003, Волгоградская область, Городищенский р-н, р. п. Городище, ул. Промышленная, д. 5, помещение 1

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская обл., г. Волгоград, пересечение ул. 51 Гвардейская- проспект Исторический. Точка разграничения ответственности МУП "Коммунальщик" и ООО "Концессии водоснабжения" (Точка отбора: 3. в/кран перед подачей в сеть)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 03.09.2025 15:25

8. Дата и время доставки пробы (образца): 03.09.2025 16:00

9. Код работы: ПК.10224.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 4 стр. 4

Код работы: ПК.10224.1

Дата поступления в лабораторию: 03.09.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2365

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	2 **	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,13	0,20	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	3,6	0,5	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
Сухой остаток *4	мг/дм ³	301	30	1000,0	ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	4,8	0,5	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) *5	мг/дм ³	Менее 0,025	X	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1; таблица 3.3


Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 22°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

*4 Общая минерализация

*5 ПАВ анионоактивные (суммарно)

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	
Лаборант	Романова С.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному экземпляру образца, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №30589 от 15.09.2025

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 3. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 03.09.2025г. по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пересечение ул. 51 Гвардейская - проспект Исторический. Точка разграничения ответственности МУП «Коммунальщик» и ООО «Концессии водоснабжения» (точка отбора: 3. в/кран перед подачей в сеть):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым санитарно-химическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности

должность

/ Крутоголовова Т.А. /

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

10.04.2025

дата

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 8198 от 10.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "ЖКХ Городищенского района"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; ИНН 3455051734

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН;
для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 342 ПК от 07.02.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ Городищенского района", 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "ЖКХ Городищенского района", Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, пересечение ул. Промышленная пр. им. В.И.Ленина. ЦТП № 2 (котельная № 1) (Точка отбора: 2. В/кран перед подачей в сеть)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2025 11:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2025 15:00

9. Код работы: ПК.3582.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ Р 59024-2020

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Код работы: ПК.3582.1

Дата поступления в лабораторию: 31.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 2.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения,
в том числе горячего.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 832

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	5 **	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН) *4	ед. рН	8,32	0,20	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
Сухой остаток *5	мг/дм ³	305	31	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	3,9	0,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	4,59	0,46	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1; таблица 3.3

Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 24°C


*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

*4 Количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа- среднее арифметическое значение.

*5 Общая минерализация

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	Менее 0,1	X	0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Похилая Е.А.	
Лаборант	Романова С.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытаниям.

Общий кол-во стр. 9 стр. 5

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №8198 от 10.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 2. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего, отобранная 31.03.2025г. по адресу: МУП «ЖКХ Городищенского района», Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, пересечение ул. Промышленная пр. им. В.И.Ленина. ЦТП №2 (котельная № 1) (точка отбора: 2. В/кран перед подачей в сеть):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым санитарно-химическим показателям

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /
должность ФИО


подпись

Зав. отдела по обеспечению санитарного
надзора и защиты прав потребителей /Рябухина С.Г./
должность ФИО


подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

С. К. Карчава
Должность лица, утверждающего документ

подпись И. О. Фамилия

08.04.2025

дата

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7892 от 08.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "ЖКХ Городищенского района"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; ИНН 3455051734

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 342 ПК от 07.02.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ Городищенского района", 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "ЖКХ Городищенского района", Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Нефтяников, дом 1, кв. 32) (Точка отбора: 3. В/кран в ванной)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2025 11:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2025 15:00

9. Код работы: ПК.3584.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 9 стр. 1

Код работы: ПК.3584.1

Дата поступления в лабораторию: 31.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 3.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения,
в том числе горячего.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 828

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	6 **	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН) *4	ед. рН	8,28	0,20	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	4,0	0,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1; таблица 3.3

Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 24°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

*4 Количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа- среднее арифметическое значение.

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,17	0,04	0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
Хлороформ	мг/дм ³	0,10	0,05	0,06	ГОСТ 31951-2012, п.6
Медь (Cu)	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	1,0	ГОСТ 31866-2012

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Похилая Е.А.	
Лаборант	Романова С.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному экземпляру образца, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710026 от 02.06.2015.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7892 от 08.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 3. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего, отобранная 31.03.2025г. по адресу: МУП «ЖКХ Городищенского района», Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Нефтяников, дом 1, кв. 32 (точка отбора: 3. В/кран в ванной):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым санитарно-химическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности

/ Крутоголова Т.А. /

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ
С. К. Карчава
подпись И. О. Фамилия

08.04.2025

дата



«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7891 от 08.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "ЖКХ Городищенского района"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; ИНН 3455051734

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 342 ПК от 07.02.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ Городищенского района", 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "ЖКХ Городищенского района", Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Спортивная. Котельная № 4 (Точка отбора: 4. В/кран перед подачей в сеть)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2025 12:05

8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2025 15:00

9. Код работы: ПК.3586.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр.

Код работы: ПК.3586.1

Дата поступления в лабораторию: 31.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 4.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 829

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	7 **	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН) *4	ед. рН	7,96	0,20	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
Сухой остаток *5	мг/дм ³	302	30	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	3,5	0,5	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	3,63	0,36	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1; таблица 3.3

Дополнение к методике: ** по (Сг-Со) шкале цветности, 24°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

*4 Количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа- среднее арифметическое значение.

*5 Общая минерализация

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	Менее 0,1	X	0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Похлая Е.А.	
Лаборант	Романова С.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному лабораторному образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.71005G от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7891 от 08.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 4. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 31.03.2025г. по адресу: МУП «ЖКХ Городищенского района», Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Спортивная, Котельная № 4 (точка отбора: 4. В/кран перед подачей в сеть):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым санитарно-химическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности / Кругоголова Т.А. /

должность

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03


Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ
 С. К. Карчава

подпись И. О. Фамилия

08.04.2025

дата

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7899 от 08.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
2. Заказчик: МУП "ЖКХ Городищенского района"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; ИНН 3455051734
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 342 ПК от 07.02.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ Городищенского района", 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "ЖКХ Городищенского района", Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пересечение ул. Промышленная пр. им. В.И. Ленина, ЦТП № 2 (Котельная № 1) (Точка отбора: в/кран)
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2025 10:50
8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2025 15:00
9. Код работы: ПК.3578.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр.

Код работы: ПК.3578.1

Дата поступления в лабораторию: 31.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 673

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 02.04.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Ф29ДП02-02-06-2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7899 от 08.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 1. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 31.03.2025г. по адресу: МУП «ЖКХ Городищенского района», Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, пересечение ул. Промышленная пр. им. В.И.Ленина, ЦТП №2 (Котельная №1) (точка отбора: В/кран):
- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым микробиологическим показателям

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /
должность ФИО


подпись

Зав. отделения по обеспечению
надзора по гигиене труда и
радиационной безопасности / Крутоголова Т.А. /
должность ФИО


подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Подпись лица, утверждающего документ
 С. К. Карчава

подпись И. О. Фамилия

08.04.2025

дата

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7898 от 08.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "ЖКХ Городищенского района"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; ИНН 3455051734

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 342 ПК от 07.02.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ Городищенского района", 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "ЖКХ Городищенского района", Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, пересечение ул. Промышленная пр. им. В.И. Ленина, ЦТП № 2 (Котельная № 1) (Точка отбора: 2. в/кран перед подачей в сеть)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2025 11:05

8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2025 15:00

9. Код работы: ПК.3580.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 3 стр.

Код работы: ПК.3580.1

Дата поступления в лабораторию: 31.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 674

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 02.04.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7898 от 08.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 2. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего, отобранная 31.03.2025г. по адресу: МУП «ЖКХ Городищенского района», Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, пересечение ул. Промышленная, пр. им. В.И.Ленина, ЦТП №2 (Котельная №1) (точка отбора: 2. В/кран перед подачей в сеть):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым микробиологическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности

/ Крутоголовова Т.А. /

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ
С. К. Карчава

подпись И. О. Фамилия

08.04.2025

дата



«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7890 от 08.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 5. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего.
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МУП "ЖКХ Городищенского района": юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; ИНН 3455051734
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 342 ПК от 07.02.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ Городищенского района", 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "ЖКХ Городищенского района", Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Спортивная. Котельная № 4 (Точка отбора: 5. В/кран перед подачей в сеть)
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2025 12:15
8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2025 15:00
9. Код работы: ПК.3589.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ Р 59024-2020
12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 9 стр.

Код работы: ПК.3589.1

Дата поступления в лабораторию: 31.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 5.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения,
в том числе горячего.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 834

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	2	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	2	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	19 **	4	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (pH) *4	ед. pH	7,92	0,20	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
Сухой остаток *5	мг/дм ³	297	30	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	3,8	0,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	5,33	0,53	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1; таблица 3.3

Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 24°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

*4 Количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа- среднее арифметическое значение.

*5 Общая минерализация

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,13	0,03	0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Похилая Е.А.	
Лаборант	Романова С.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному лабораторию образцу, при этом ответственность ИП ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытание.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7890 от 08.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 5. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего, отобранная 31.03.2025г. по адресу: МУП «ЖКХ Городищенского района», Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Спортивная, Котельная № 4 (точка отбора: 5. В/кран перед подачей в сеть):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым санитарно-химическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности

/ Крутоголовова Т.А. /

должность

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

04.04.2025

дата

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7772 от 04.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего.
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МУП "ЖКХ Городищенского района"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; ИНН 3455051734
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 342 ПК от 07.02.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ Городищенского района", 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "ЖКХ Городищенского района", Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Нефтяников, дом 1, кв. 32 (точка отбора: 3. в/кран в ванной)
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2025 11:35
8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2025 15:00
9. Код работы: ПК.3583.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Код работы: ПК.3583.1

Дата поступления в лабораторию: 31.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 675

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 02.04.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7772 от 07.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 3. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего, отобранная 31.03.2025г. по адресу: МУП «ЖКХ Городищенского района», Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Нефтяников, дом 1, кв. 32 (точка отбора: 3. В/кран в ванной):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым микробиологическим показателям

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /
должность ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению
надзора по гигиене труда и
радиационной безопасности / Крутоголовова Т.А. /
должность ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015


Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ
 С. К. Карчава

подпись  И. О. Фамилия

2025

дата

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4774 от 04.04 2025

1. Наименование пробы (образца): 6. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "ЖКХ Городищенского района"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; ИНН 3455051734

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 342 ПК от 07.02.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ Городищенского района", 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "ЖКХ Городищенского района", Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Спортивная, д. 3, кв. 7. (точка отбора: 6. в/кран в кухне)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2025 12:45

8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2025 15:00

9. Код работы: ПК.3590.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Код работы: ПК.3590.1

Дата поступления в лабораторию: 31.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 6. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 678

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 02.04.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7774 от 07.04.2025

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 6. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего, отобранная 31.03.2025г. по адресу: МУП «ЖКХ Городищенского района», Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Спортивная, д. 3, кв. 7 (точка отбора: 6. В/кран на кухне):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым микробиологическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности

должность

/ Крутоголова Т.А. /

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

С. К. Карчава
Должность лица, утверждающего документ

подпись И. О. Фамилия

04.04.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4743 от 04.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 5. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "ЖКХ Городищенского района"; юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; фактический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3; ИНН 3455051734

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 342 ПК от 07.02.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ Городищенского района", 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Промышленная, 3

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "ЖКХ Городищенского района", Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Спортивная. Котельная № 4 (точка отбора: 5. в/кран перед подачей в сеть)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.03.2025 12:20

8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.03.2025 15:00

9. Код работы: ПК.3587.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

Код работы: ПК.3587.1

Дата поступления в лабораторию: 31.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 5. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 677

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 02.04.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7773 от 07.04.2025

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 5. Воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего, отобранная 31.03.2025г. по адресу: МУП «ЖКХ Городищенского района», Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Городище, ул. Спортивная. Котельная № 4 (точка отбора: 5. В/кран перед подачей в сеть):

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по нормируемым микробиологическим показателям

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Алиева Ф.Ф. /

должность

ФИО

подпись

Зав. отделения по обеспечению

надзора по гигиене труда и

радиационной безопасности

/ Крутоголовова Т.А. /

ФИО

подпись

