



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

пл. 40-летия Сталинградской битвы, 1,
р.п. Городище, Волгоградская область, 403003

тел. (8-844-68) 3-52-39, факс. 3-53-19,
e-mail: ksp.gorodishe@mail.ru

№ 93

от 29 июля 2021 г.

Главе Карповского сельского
поселения
А.В. Порублеву

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с Планом работы на 2021 г. Контрольно-счетной палатой Городищенского муниципального района проведено контрольное мероприятие «Проверка хода реализации на территории Волгоградской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», за 2019-2020 годы на территории Карповского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области», по результатам которого выявлены следующие нарушения:

1. В результате отсутствия надлежащего контроля со стороны администрации Карповского сельского поселения при приемке выполненных работ в нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» приняты к бухгалтерскому учету документы- акты выполненных работ, которыми оформлены фактически невыполненные работы, что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств 184 713,92 руб.

2. Администрацией нарушен принцип установленный ст.34 Бюджетного кодекса РФ- неэффективные расходы на оплату не качественно выполненных работ составили 57 618,79 руб.

На основании ч. 1 ст. 17 Положения о Контрольно-счетной палате Городищенского муниципального района и с учетом пояснений, предлагается:

1. Усилить контроль за качеством работ по благоустройству части территории п.Карповка с целью недопущения, выявленных в ходе проверки отдельных видов дефектов тротуарных покрытий, оштукатуривания сцены, окраски каркаса сцены, а так же устранения ржавчины на столбах под камерами видеонаблюдения. Выявленные нарушения привести в соответствие проектно-сметной документации и актам выполненных работ по ф.Кс-2, в срок до 01.11.2021г.

2. В период действия гарантийного срока незамедлительно обратиться к подрядным организациям с требованием устранить все выявленные недочеты и дефекты.

3. Провести проверку по выявленным фактам нарушений, по результатам проверки рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, допустивших указанные нарушения.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать Контрольно-счетную палату Городищенского муниципального района **02.11.2021г.**

И.о. председателя



Т.П. Шаповалова